

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-2418

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons
Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets

Référence du produit
Reference of the product

NEO ALU (T126/1)

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

SOUCHIER BOULLET
42 rue de Lamirault - Parc SEGRO
77090 COLLEGIEN, France

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

Héricourt, France

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014 under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.

Ce certificat, délivré pour la première fois le **28 avril 2026**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

This certificate, first issued on April 28th 2026 remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.


Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **28/04/2026.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,


Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-2418
A LA NORME EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014

Produit <i>Product</i>	Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons <i>Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	NEO ALU (T126/1)
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	SOUCHIER BOULLET 42 rue de Lamirault - Parc SEGRO 77090 COLLEGIEN, France

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

Suivant le rapport de classement d'Efectis France n° EFR-18-004759
In accordance with the classification report issued by Efectis France n° EFR-18-004759

DESCRIPTION DU BLOC PORTE / DESCRIPTION OF THE DOORSET

Bloc-porte vitré à un ou deux vantaux à ossature aluminium.	<i>Single or double glazed leaf doorset with aluminium frame.</i>
Usage : compartimentage feu.	<i>Use: fire compartmentation.</i>
La description détaillée du bloc porte et de la quincaillerie associée, validés par le présent certificat, est donnée dans le rapport de classement EFR-18-004759 :	<i>The detailed description of the doorset and the associated hardware, approved by this certificate, is provided in the classification report referenced EFR-18-004759:</i>
- Épaisseur de vantail : 78 mm - Options : Seuil en aluminium – section 70 x 20 mm Remplacement du vitrage par un panneau isolant - épaisseur minimum 27 mm, surface maximale 2,48 m² - Dimensions maximales du vantail : telles que validées par le rapport de classement au regard des performances déclarées	<i>Thickness of the leaf : 78 mm</i> <i>Options:</i> <i>Threshold in aluminium – section 70 x 20 mm</i> <i>Replacement of the glazing by an insulating panel – minimum thickness 27 mm, maximum area 2.48 m²</i> <i>Maximum dimensions of the leaf:</i> <i>as approved by the classification report in regard of the declared performances</i>

CLASSEMENT / CLASSIFICATION

Les conditions applicables pour la déclaration des classements ci-après sont définies dans le rapport de classement EFR-18-004759.	<i>The validated conditions for the declaration of the classifications below are defined in the classification report EFR-18-004759.</i>
--	--

- Bloc-porte avec vitrage Pyroguard T EI30/18-1 ou Pyroguard T EI30/18-1 VF ou Pyroguard T EI30/18-1 VI ou Pyroguard T EI30/18-2 ou Pyroguard T EI30/18-2 VF ou Pyroguard T EI30/18-2 VI (PYROGUARD UK LTD) ou POLFLAM EI30 monté en simple, double ou triple vitrage (POLFLAM)

Doorset with glazing Pyroguard T EI30/18-1 or Pyroguard T EI30/18-1 VF or Pyroguard T EI30/18-1 VI or Pyroguard T EI30/18-2 or Pyroguard T EI30/18-2 VF or Pyroguard T EI30/18-2 VI (PYROGUARD UK LTD) or POLFLAM EI30 mounted in single, double or triple glazing (POLFLAM)

Sens du feu indifférent / Indifferent fire side

E	I	t	C
E	-	30	C0 (*)
E	I ₂	30	C0 (*)

(*) le classement C0 n'est valable que pour les blocs-portes équipés d'un des ferme-portes listés dans le rapport de classement EFR-18-004759.

(*) the C0 classification is only valid for doorsets equipped with one of the door closers listed in the classification report EFR-18-004759.

- Bloc-porte avec vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 (PYROGUARD UK LTD)

Doorset with glazing Pyroguard T EW30/13-1 (PYROGUARD UK LTD)

Sens du feu indifférent / Indifferent fire side

E	W	t	C
E	-	30	C0
E	W	30	C0

- Bloc-porte avec vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 VF (PYROGUARD UK LTD)

Doorset with glazing Pyroguard T EW30/13-1VF (PYROGUARD UK LTD)

Sens du feu : côté verre feuilleté / Direction of fire: laminated glass side

E	W	t	C
E	-	30	C0
E	W	30	C0

- Bloc-porte avec vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD)

Doorset with glazing Pyroguard T EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD)

Sens du feu : côté contre-face / Direction of fire: counterpane side

E	I	W	t	C
E	-	-	30	C0
E	I ₂	-	15	C0
E	-	W	30	C0

- Bloc-porte avec vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD)

Doorset with glazing Pyroguard T EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD)

Sens du feu : côté opposé à la contre-face / Direction of fire: opposite to counterpane side

E	I	W	t	C
E	-	-	30	C0
E	I ₂	-	30	C0
E	-	W	30	C0



VARIATIONS DE DIMENSIONS AUTORISÉES / PERMISSIBLE DIMENSION VARIATIONS

- Hauteur maximale de l'ensemble « bloc-porte + cloison légère » : 3400 mm
 Hauteur maximale de l'imposte en plaques de plâtre : 850 mm
 Hauteur maximale de l'ensemble « bloc-porte + cloison vitrée » : 3400 ou 4080 mm
 Hauteur maximale de l'ensemble « bloc-porte + cloison vitrée » monté :
 - en ligne avec une jonction de type poteau acier protégé : 3400 ou 4000 mm
 - avec une jonction 90° de type poteau en acier protégé : 3400 ou 4000 mm

Maximum height of the "doorset + light partition" assembly: 3400 mm
 Maximum height of the transom in plasterboards: 850 mm
 Maximum height of the "doorset + glazed partition" assembly: 3400 or 4080 mm
 Maximum height of the "doorset + glazed partition" assembly mounted:
 - in line with a junction type column in steel with protection: 3400 or 4000 mm
 - with a junction 90° type column in steel with protection: 3400 or 4000 mm

- Bloc-porte avec vitrage Pyroguard T EI30/18-1 ou Pyroguard T EI30/18-1 VF ou Pyroguard T EI30/18-1 V ou Pyroguard T EI30/18-2 ou Pyroguard T EI30/18-2 VF ou Pyroguard T EI30/18-2 VI (PYROGUARD UK LTD)
 Doorset with glazing Pyroguard T EI30/18-1 or Pyroguard T EI30/18-1 VF or Pyroguard T EI30/18-1 V or Pyroguard T EI30/18-2 or Pyroguard T EI30/18-2 VF or Pyroguard T EI30/18-2 VI (PYROGUARD UK LTD)

- Bloc-porte à un vantail installé avec feu côté paumelles
 Single leaf doorset installed with hinges on exposed side

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimum	630	1871
Maximum / Maximum	1260	2495

- Bloc-porte à un vantail installé avec feu côté opposé aux paumelles
 Single leaf doorset installed with hinges on unexposed to fire side

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimum	630	1871
Maximum / Maximum	1449	2869
Surface maximale du vantail < 3,77 m² / Maximum leaf area < 3.77 m²		

- Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux
 Double leaf doorset with equal or asymmetrical leaves :

		Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimum	Vantail principal / Main leaf	433	1425
	Vantail secondaire / Secondary leaf	288	
Maximum / Maximum	Vantail principal / Main leaf	1395	2875
	Vantail secondaire / Secondary leaf		
		Surface maximale de vantail < 3,71 m² Maximum leaf area < 3.71 m²	

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux :

- largeur minimale du vantail secondaire : 288 mm
- largeur maximale du vantail principal : 1395 mm
- largeur du vantail secondaire / largeur du vantail principal
 $\geq 0,42$

For a double leaf doorset with asymmetrical leaves :

- minimum width of the secondary leaf: 288 mm
- maximum width of the main leaf: 1395 mm
- width of the secondary leaf / width of the main leaf
 $\geq 0,42$

- Bloc-porte avec vitrage POLFLAM EI30 monté en simple, double ou triple vitrage (POLFLAM)
 Doorset with glazing or POLFLAM EI30 mounted in single, double or triple glazing (POLFLAM)

- Bloc-porte à un vantail / Single leaf doorset

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimum	630	1871
Maximum / Maximum	1400	2500

- Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux / Double leaf doorset with equal or asymmetrical leaves :

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimum	598	1871
Maximum / Maximum	1395	2875
Surface maximale de vantail < 3,71 m ² / Maximum leaf area < 3.71 m ²		

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux :

- largeur minimale du vantail secondaire : 598 mm
- largeur maximale du vantail principal : 1395 mm
- largeur du vantail secondaire / largeur du vantail principal $\geq 0,42$

For a double leaf doorset with asymmetrical leaves :

- minimum width of the secondary leaf: 598 mm
- maximum width of the main leaf: 1395 mm
- width of the secondary leaf / width of the main leaf $\geq 0,42$

- Dimensions maximales des vitrages PYROGUARD déduites des dimensions de vantail, sauf pour les verres Pyroguard T EI30/18-2 VF et Pyroguard T EI30/18-2 VI pour lesquels les dimensions autorisées sont :
Maximum dimensions of the glasses PYROGUARD deducted from the leaf dimensions, except for the glasses Pyroguard T EI30/18-2 VF et Pyroguard T EI30/18-2 VI for which the approved dimensions are:

	Largeur / Width (mm)	Hauteur / Height (mm)
Minimum / Minimum	Illimité / Unlimited	Illimité / Unlimited
Maximum / Maximum	1292	2200

- Vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 ou T-EW30/13-1 VF (PYROGUARD UK LTD)
Glazing Pyroguard T EW30/13-1 or Pyroguard T EW30/13-1 VF (PYROGUARD UK LTD)


	Largeur Width (mm)	Hauteur Height (mm)		Largeur Width (mm)	Hauteur Height (mm)		Largeur Width (mm)	Hauteur Height (mm)
Minimum Minimum	Illimité Unlimited	Illimité Unlimited		Illimité Unlimited	Illimité Unlimited		Illimité Unlimited	Illimité Unlimited
Maximum Maximum	1067	3415	OU /OR	1643	2903	OU OR	1643	3415
Surface maximale < 3,06 m ² Maximum area < 3.06 m ²				Surface maximale < 4,01 m ² Maximum area < 4.01 m ²			Surface maximale < 3,53 m ² Maximum area < 3.53 m ²	

- Vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD) pour un classement EW 30 et EI₂ 15
Glazing Pyroguard T EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD) for a classification EW 30 and EI₂ 15

	Largeur Width (mm)	Hauteur Height (mm)		Largeur Width (mm)	Hauteur Height (mm)
Minimum Minimum	Illimité Unlimited	Illimité Unlimited		Illimité Unlimited	Illimité Unlimited
Maximum Maximum	3370	1200	OU OR	1200	3370
Surface maximale < 3,40 m ² Maximum area < 3.40 m ²				Surface maximale < 3,40 m ² Maximum area < 3.40 m ²	

- Vitrage Pyroguard T-EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD) pour un classement EW 30 et EI₂ 30
Glazing Pyroguard T EW30/13-1 VI (PYROGUARD UK LTD) for a classification EW 30 and EI₂ 30

	Largeur Width (mm)	Hauteur Height (mm)		Largeur Width (mm)	Hauteur Height (mm)
Minimum / Minimum	Illimité Unlimited	Illimité Unlimited	OU OR	Illimité Unlimited	Illimité Unlimited
Maximum / Maximum	2808	1000		1000	2808



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Dimensions maximales des vitrages POLFLAM EI30 (POLFLAM), montés en simple, double ou triple vitrage avec contre-face côté opposé au feu, déduites des dimensions de vantail• Dimensions maximales des vitrages POLFLAM EI30 (POLFLAM), montés en double ou triple vitrage avec contre-face côté feu : 1257 x 2364 mm (l x h)• Dimensions maximales des vitrages POLFLAM EI30 (POLFLAM), montés en triple vitrage avec contre-face côté feu : 1258 x 2358 mm (l x h) | <ul style="list-style-type: none">• Maximum dimensions of the glasses POLFLAM EI30 (POLFLAM) mounted in single, double or triple glazing with counterpane in opposite side to fire, deducted from the leaf dimensions.• Maximum dimensions of the glasses POLFLAM EI30 (POLFLAM) mounted in double or triple glazing with counterpane in fire exposed side : 1257 x 2364 mm (w x h).• Maximum dimensions of the glasses POLFLAM EI30 (POLFLAM) mounted in triple glazing with counterpane in fire exposed side : 1258 x 2358 mm (w x h). |
|--|--|

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **28/04/2026**.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director:


Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director