

AÉROBOX - Commandes pneumatiques aération



Le coffret de commande aération AéroBox, a deux fonctions principales :

- l'aération sur réseau d'air comprimé.
- assurer la priorité à la fonction désenfumage sur CO_2 .

CARACTÉRISTIQUES

- Les coffrets peuvent être équipés de pilotes permettant une commande à distance électromagnétique à l'ouverture et à la fermeture.
- Les boutons de commande sont apparents en façade.

FONCTIONNEMENT

En aération :

- Appuyer sur les boutons pour actionner le ou les DENFC en aération (ouverture : bouton vert, fermeture : bouton rouge).
- Un manomètre indique la pression du réseau d'air comprimé.

En désenfumage :

- La fonction désenfumage est prioritaire à toute action aération.

Des coffrets CO_2 à ouverture seule peuvent être raccordés aux armoires aération permettant la commande de désenfumage.

Après une commande effectuée par CO_2 , il est nécessaire de réarmer le bloc priorité. Pour cela, supprimer toute arrivée de CO_2 et appuyer sur les poussoirs.

COFFRET AÉRATION SEUL - DOUBLE EFFET

Désignation	Référence
Coffret aération seul O/F	06603-0



COFFRET AÉRATION PRIORITÉ DÉSENFUMAGE

Désignation	Référence
Coffret aération priorité désenfumage 1 O/S	06604-0



COFFRET AÉRATION PRIORITÉ DÉSENFUMAGE

Désignation	Référence
Coffret aération priorité désenfumage 2 O/S	06606-0



COFFRET AÉRATION PRIORITÉ DÉSENFUMAGE

Désignation	Référence
Coffret aération priorité désenfumage 1 O/F	06605-0



COFFRET AÉRATION PRIORITÉ DÉSENFUMAGE

Désignation	Référence
Coffret aération priorité désenfumage 2 O/F	06607-0



PILOTES ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR L'AÉRATION

Fonctions :

Les pilotes électromagnétiques :

- sont des dispositifs à monter sur les blocs aération.
- peuvent être raccordés à une centrale pluie/vent ou à tout système d'automate électronique de gestion de l'ouverture et/ou de la fermeture.


L'ouverture pour le désenfumage est prioritaire.

Désignation	Référence
Electrovanne électrique 230 Vac - N/F	03622-0
Electrovanne électrique 24 Vcc - N/F	03622-1




SCHÉMAS D'INSTALLATIONS

RACCORDEMENT COFFRET AÉRATION



RACCORDEMENT COFFRET AÉRATION avec priorité désenfumage sur ouverture



RACCORDEMENT COFFRET AÉRATION avec priorité désenfumage sur ouverture et fermeture

