

DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

1. Code d'identification unique du produit type :

LUXLAME F OFE

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Informations présentes sur l'étiquette de traçabilité :

N° AR de commande + N° d'appareil + Date de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

3.1 Description du produit : Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en façade à lames en verre ou tôlées isolées.

3.2 Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées

- Pose en façade

- Domaine dimensionnel : L et H sont les cotes hors tout appareil

L = Largeur hors tout en mm et H = Hauteur hors tout en mm

$500 \leq L \leq 2\,500$ et $256 \leq H \leq 3\,000$ Avec $0,12\text{m}^2 \leq A_v^* \leq 5,6\text{m}^2$ * $A_v = L_{pa} \times H_{pa} = (L - 80) \times (H - 76)$

3.3 Fonctionnement :

Ouverture fermeture électrique

	<u>Standard</u>	<u>LS 24</u>	<u>LS 230</u>	<u>ML 24</u>	<u>ML 230</u>
<u>Puissance</u>	24 W pour un vérin	29W pour un vérin	90W pour un vérin	36W pour un vérin	69W pour un vérin
<u>Consommation</u>	1 A pour un vérin	1.2 A pour un vérin	0.4 A pour un vérin	1.5 A pour un vérin	0.3 A pour 1 vérin
<u>Tension</u>	24Vcc	24V	230V	24V	230V

3.4 Options possibles :

Position d'attente et de sécurité

Déclencheur thermique selon la norme en vigueur

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Raison sociale SOUCHIER – BOULLET SAS

Parc Segro – 42 rue de Lamirault

CS 20762

77090 COLLEGIEN

France

Unité de fabrication : SOUCHIER SAS

11 rue du 47^{ème} R.A.

70400 HERICOURT

France

6. 7. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

L'organisme notifié TÜV Rheinland N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon le Système 1, en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, le contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine.

Certificat CE N° 0336 – RPC – 89207514

DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

9. Performances déclarées :

Spécifications techniques harmonisées: EN 12101-2:2003	Caractéristiques essentielles	Performance
	Conditions nominales d'activation / sensibilité Dispositif de déclenchement Mécanisme d'ouverture Entrées et sorties	Présent Présent Présentes
	Temps de réponse Fiabilité Ouverture sous charge (neige, vent) Température ambiante basse Résistance au feu	≤ 60 s
	La fiabilité opérationnelle Fiabilité	Re 1000 (+10 000), Type B
	Efficacité de fumée / extraction de gaz chaud Surface utile d'ouverture	$A_s = A_v \cdot n \cdot C_v^{**}$
	Paramètres de performance en cas d'incendie Résistance à la chaleur Stabilité mécanique Réaction au feu du remplissage:	$B_{300} 30$ $\Delta A_{tr,smis} < 10\%$ A1
	Performance dans des conditions environnementales: Ouverture sous charge Température ambiante basse Stabilité sous charge éolienne Résistance aux vibrations induites par le vent (où incluse) Résistance à la chaleur	SL: NPD TI(00) WL 3000 NPD $B_{300} 30$
	Durabilité: Temps de réponse (temps de réponse) Fiabilité opérationnelle Paramètres de performance en cas d'incendie	≤ 60 s Re 1000 (+10 000) ≤ 60 s; $\Delta A_{tr,smis} < 10\%$

**** Détermination coefficient aéraulique**

Nombre de lames	Coefficient de débit / Dimensions hors tout (mm)		
	500 ≤ L < 1 000	1 000 ≤ L < 1 500	1 500 ≤ L ≤ 2 500
2 à 5	0,56	0,58	0,60
6 à 9	0,54	0,56	0,58
10 à 14	0,52	0,54	0,56

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **David Maillart – Directeur R&D**

Le 28/03/2024
A Collégien

