

FICHE DE CONTROLE

A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux

N° DE COMMANDE : **AR**..... CHANTIER :

N°AFFAIRE : **T**..... CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI :

MATERIEL CONCERNE : RIDEAU RESISTANT AU FEU TYPE CURTEX T105.....

CONTROLES EFFECTUES LE :.....

- 1 . CONTROLE DU PASSAGE LIBRE
- 2 . CONTROLE DES SUPPORTS
- 3 . CONTROLE DES APLOMBES
- 4 . CONTROLE DES JEUX DE FONCTIONNEMENT
- 5 . CONTROLE DU GLISSEMENT DE LA TOILE DANS LES COULISSES
- 6 . CONTROLE DE L'ETAT DE LA TOILE ET DES COUTURES
- 7 . ETAT DE L'ENSEMBLE (Capotage et finition)

CONFORMITE		
OUI	NON	Non Applicable

CARACTERISTIQUES DU D.A.S. (NF S 61.937 – 1 et -4) :

- 8 . CONTROLE DES CABLAGES ET DES CONNEXIONS
- 9 . CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE
- 10 . CONTROLE DU TEMPS DE FERMETURE (<30 s maxi)
- 11 . CONTROLE DE LA VITESSE DE FERMETURE SUR LES 2 DERNIERS METRES (0,2 m/s maxi)
- 12 . CONTROLE DE LA BARRE PALPEUSE (< 15 DaN)
- 13 . CONTROLE DE LA DISTANCE D'ARRÊT SUR OBSTACLE (50mm maxi)
- 14 . CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ARMOIRE
- 15 . CONTROLE DU REARMEMENT DE L'ARMOIRE
- 16 . CONTROLE DES CONTACTS DE POSITION

OUI	NON	Non Applicable

Monsieur..... **Présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que le rideau résistant au feu est en état de fonctionnement.**

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, Souchier-Boullet peut vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :

.....

